



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского,
Новодугинского и Сычевского районов**

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, пр-д Первомайский, д. 1а, тел: (48135) 2-51-01, факс: (48135) 2-51-01
Единый «телефон доверия»: (4812) 34-99-99

"30" сентября 2021 г., 17 час. 30 мин. N 59
(дата и время составления акта)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 173

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 16.09.2021 № 59,
учетный номер в ЕРКНМ 67210061000200852637.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки. учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках:

Федерального государственного надзора в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Майоровым Александром Владимировичем – начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Смоленской области – главным государственным
инспектором Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов
по пожарному надзору подполковником внутренней службы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: 1) не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): 1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 173

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» (ОГРН 1136733000216, ИНН 6722040476), юридический адрес: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 173

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 29 " сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по " 30 " сентября 2021 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта; 2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с "29" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "30" сентября 2021 г., 17 час. 30 мин.

по месту: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 173

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам, которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше	п. 176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ): руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола

		испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
2.	На объекте защиты подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315: в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

предписание № 59/1/12 об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности от 30.09.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского
и Сычевского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области –
главный государственный инспектор Гагаринского,
Новодугинского и Сычевского районов
по пожарному надзору подполковник внутренней службы
Майоров А.В.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку).

А.В. Майоров

(подпись)

Майоров Александр Владимирович, начальник ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и
Сычевского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

подполковник внутренней службы, тел. (48135) 2-51-01

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в
ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки**

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
Макарова Ольга Анатольевна

О.А. Макарова

(подпись)

30.09.2021 г. «___» час. «___» мин.

(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале). _____